敬业钢铁有限公司
Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量证明书
Mill Test Certificate
BS EN 10204 type 3.1

订货单位 Customer	实力资源有限公司	产品名称 Commodity	钢筋混凝土用钢筋 REINFORCED CONCRETE REINFORCEMENT	
收货单位 Consignee	实力资源有限公司	装车作业单编号 Loading Job No.	LT2308070708	质保书编号 Certificate No. 230807R00549
执行标准 Standard	AS/NZS 4671:2019	签发日期 Date of Issue	2023/08/07	合同编号 Contract No. WR230726001
		车号 Truck No.	冀A1C705	发货日期 Date of Delivery 2023/08/07
牌号 Grade	D500E	钢标	JJY500OOE12	

项次 ITEM No.	轧制批号 LOT No.	炉号 HEAT No.	规格 DIMENSION (mm)	件数 PCS	重量 Weight (t)	熔炼成分 Cast Analysis%											拉伸试验 x1 TENSILE TEST		最大力总延伸 Agt%	Rᵉm/Rᵉel	反弯试验
						C	Si	Mn	P	S	V	Cu	Cr	Ni	Mo	Ceq	屈服 RelY.S	抗拉 RmT.S			
						-2 X10	-2 X10	-2 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-4 X10	-4 X10	-2 X10	MPa	MPa			
001	X423080007001	23414917	Φ12 * 12000	1	2.291	19	57	134	23	23	91	16	36	120	55	44	565	705	10.6	1.25	OK
																	585	720	10.0	1.23	OK
																	570	710	11.0	1.25	OK
001	X423080007002	23414919	Φ12 * 12000	9	20.619	19	54	135	21	25	92	17	39	130	60	45	600	740	11.8	1.23	OK
																	580	715	12.0	1.23	OK
																	580	715	12.2	1.23	OK
001	X423080007003	23414919	Φ12 * 12000	11	25.201	19	54	135	21	25	92	17	39	130	60	45	570	695	11.6	1.22	OK
																	575	705	10.3	1.23	OK
																	585	715	11.0	1.22	OK
			合计(TOTAL)	21	48.111																

注释 NOTE

Y.S屈服强度=Yield Strength
T.S抗拉强度=Tensile Strength
最大力总延伸Agt%=Total elongation at maximum force.
Rᵉm/Rᵉel=Tensile/yield strength ratio

反弯试验=Rebend Test

备注 REMARK

测试单位和有关测试是按产品标准执行，以上产品符合相关标准要求。请用户按产品批号验收，如有质量异议请填写好质量异议函，并将实物妥善保管好，切勿动用。敬业钢铁有限公司由澳大利亚钢筋和钢结构认证机构(ACRS)认证：产品标准的证书编号为150802。
PLEASE LET CUSTOMER ACCEPT CARGO ACCORDING TO THE PRODUC THEAT NUMBER,IF THERE IS QUALITY CLAIM,PLEASE SEND US OFFICIAL LETTER WITH QUALITY CLAIM.PLEASE DO NOT USE THE PRODUCT AND KEEP THE PRODUCT SAFELY IN KIND.JINGYE IRON AND STEEL CO.,LTD. IS CERTIFIED BY THE AUSTRALASIAN CERTIFICATION AUTHORITY FOR REINFORCING AND STRUCTURAL STEELS (ACRS): CERTIFICATE NO'S 150802 TO THE PRODUCT STANDARD AS/NZS

于 辉
HUI YU

计量质检部部长
General manager, department of product testing

敬业钢铁有限公司 Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量检验专用章
Quality inspection dedicated seal
质检部门(章)
(1)

地址：河北省平山县南甸镇 Nandian Town,Pingshan County,Hebei Province,China TEL: 0311-966666 400-654-2007 FAX: 031182876756 E-mail: kefuzhongxin@hbjyjt.com

敬业钢铁有限公司
Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量证明书
Mill Test Certificate
BS EN 10204 type 3.1

订货单位 Customer	实力资源有限公司	产品名称 Commodity	钢筋混凝土用钢筋 REINFORCED CONCRETE REINFORCEMENT		
收货单位 Consignee	实力资源有限公司	装车作业单编号 Loading Job No.	LT2308070708	质保书编号 Certificate No.	230807R00550
执行标准 Standard	AS/NZS 4671:2019	签发日期 Date of Issue	2023/08/07	合同编号 Contract No.	WR230726001
		车号 Truck No.	冀A1C705	发货日期 Date of Delivery	2023/08/07
牌号 Grade	D500E	钢标	JY5001E12		

项次 ITEM No.	轧制批号 LOT No.	炉号 HEAT No.	规格 DIMENSION (mm)	件数 PCS	重量 Weight (t)	熔炼成分 Cast Analysis%											拉伸试验 x1 TENSILE TEST		最大力总延伸 Agt%	Rᵉm/Rᵉel	反弯试验
						C	Si	Mn	P	S	V	Cu	Cr	Ni	Mo	Ceq	屈服 RelY.S	抗拉 RmT.S			
						-2 X10	-2 X10	-2 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-4 X10	-4 X10	-2 X10	MPa	MPa			
001	X423080007004	23414920	Φ12 * 12000	9	20.619	20	57	137	29	27	92	16	49	130	61	46	595	725	11.3	1.22	OK
																	580	710	11.6	1.22	OK
																	580	710	10.8	1.22	OK
			合计(TOTAL)	9	20.619																

注释 NOTE

Y.S屈服强度=Yield Strength
T.S抗拉强度=Tensile Strength
最大力总延伸Agt%=Total elongation at maximum force.
Rᵉm/Rᵉel=Tensile/yield strength ratio
反弯试验=Rebend Test

备注 REMARK

测试单位和有关测试是按产品标准执行，以上产品符合相关标准要求。请用户按产品批号验收，如有质量异议请填写好质量异议函，并将实物妥善保管好，切勿动用。敬业钢铁有限公司由澳大利亚钢筋和钢结构认证机构(ACRS)认证：产品标准的证书编号为150802。
PLEASE LET CUSTOMER ACCEPT CARGO ACCORDING TO THE PRODUC THEAT NUMBER,IF THERE IS QUALITY CLAIM,PLEASE SEND US OFFICIAL LETTER WITH QUALITY CLAIM.PLEASE DO NOT USE THE PRODUCT AND KEEP THE PRODUCT SAFELY IN KIND.JINGYE IRON AND STEEL CO.,LTD. IS CERTIFIED BY THE AUSTRALASIAN CERTIFICATION AUTHORITY FOR REINFORCING AND STRUCTURAL STEELS (ACRS): CERTIFICATE NO'S 150802 TO THE PRODUCT STANDARD AS/NZS

于 辉
HUI YU

计量质检部部长
General manager, department of product testing

敬业钢铁有限公司 Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量检验专用章
Quality inspection dedicated seal
质检部门(章)
(1)

地址：河北省平山县南甸镇 Nandian Town,Pingshan County,Hebei Province,China TEL: 0311-966666 400-654-2007 FAX: 031182876756 E-mail: kefuzhongxin@hbjyjt.com

敬业钢铁有限公司
Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.

质量证明书
Mill Test Certificate
BS EN 10204 type 3.1

订货单位 Customer	实力资源有限公司	产品名称 Commodity	钢筋混凝土用钢筋 REINFORCED CONCRETE REINFORCEMENT		
收货单位 Consignee	实力资源有限公司	装车作业单编号 Loading Job No.	LT2308070994	质保书编号 Certificate No.	230807R00633
执行标准 Standard	AS/NZS 4671:2019	签发日期 Date of Issue	2023/08/07	合同编号 Contract No.	WR230726001
		车号 Truck No.	冀ATF112	发货日期 Date of Delivery	2023/08/07
牌号 Grade	D500E	钢标	JY5OOE12		

项次 ITEM No.	轧制批号 LOT No.	炉号 HEAT No.	规格 DIMENSION (mm)	件数 PCS	重量 Weight (t)	熔炼成分 Cast Analysis%											拉伸试验 x1 TENSILE TEST		最大力总延伸 Agt%	Rᵉm/Rᵉel	反弯试验
						C	Si	Mn	P	S	V	Cu	Cr	Ni	Mo	Ceq	屈服 RelY.S	抗拉 RmT.S			
						-2 X10	-2 X10	-2 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-4 X10	-4 X10	-2 X10	MPa	MPa			
001	X423080006006	23414914	Φ12 * 12000	1	2.291	19	55	133	37	22	92	25	52	170	61	44	595	720	10.3	1.21	OK
																	570	705	10.0	1.24	OK
																	580	710	10.4	1.22	OK
001	X423080006007	23414914	Φ12 * 12000	4	9.164	19	55	133	37	22	92	25	52	170	61	44	565	710	10.0	1.26	OK
																	580	715	10.2	1.23	OK
																	580	715	11.2	1.23	OK
001	X423080007001	23414917	Φ12 * 12000	12	27.492	19	57	134	23	23	91	16	36	120	55	44	565	705	10.6	1.25	OK
																	585	720	10.0	1.23	OK
																	570	710	11.0	1.25	OK
			合计(TOTAL)	17	38.947																

注释 NOTE

Y.S屈服强度=Yield Strength
T.S抗拉强度=Tensile Strength
最大力总延伸Agt%=Total elongation at maximum force.
Rᵉm/Rᵉel=Tensile/yield strength ratio

反弯试验=Rebend Test

备注 REMARK

测试单位和有关测试是按产品标准执行，以上产品符合相关标准要求。请用户按产品批号验收，如有质量异议请填写好质量异议函，并将实物妥善保管好，切勿动用。敬业钢铁有限公司由澳大利亚钢筋和钢结构认证机构(ACRS)认证：产品标准的证书编号为150802。
PLEASE LET CUSTOMER ACCEPT CARGO ACCORDING TO THE PRODUC THEAT NUMBER,IF THERE IS QUALITY CLAIM,PLEASE SEND US OFFICIAL LETTER WITH QUALITY CLAIM.PLEASE DO NOT USE THE PRODUCT AND KEEP THE PRODUCT SAFELY IN KIND.JINGYE IRON AND STEEL CO.,LTD. IS CERTIFIED BY THE AUSTRALASIAN CERTIFICATION AUTHORITY FOR REINFORCING AND STRUCTURAL STEELS (ACRS): CERTIFICATE NO'S 150802 TO THE PRODUCT STANDARD AS/NZS

于 辉
HUI YU

计量质检部部长
General manager, department of product testing

敬业钢铁有限公司 Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量检验专用章
Quality inspection dedicated seal
质检部门(章)
(1)

地址：河北省平山县南甸镇 Nandian Town,Pingshan County,Hebei Province,China TEL: 0311-966666 400-654-2007 FAX: 031182876756 E-mail: kefuzhongxin@hbjyjt.com

敬业钢铁有限公司
Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量证明书
Mill Test Certificate
BS EN 10204 type 3.1

订货单位 Customer	实力资源有限公司	产品名称 Commodity	钢筋混凝土用钢筋 REINFORCED CONCRETE REINFORCEMENT		
收货单位 Consignee	实力资源有限公司	装车作业单编号 Loading Job No.	LT2308070994	质保书编号 Certificate No.	230807R00634
执行标准 Standard	AS/NZS 4671:2019	签发日期 Date of Issue	2023/08/07	合同编号 Contract No.	WR230726001
		车号 Truck No.	冀ATF112	发货日期 Date of Delivery	2023/08/07
牌号 Grade	D500E	钢标	JY5000E12		

项次 ITEM No.	轧制批号 LOT No.	炉号 HEAT No.	规格 DIMENSION (mm)	件数 PCS	重量 Weight (t)	熔炼成分 Cast Analysis%											拉伸试验 x1 TENSILE TEST		最大力总延伸 Agt%	Rᵉm/Rᵉel	反弯试验
						C	Si	Mn	P	S	V	Cu	Cr	Ni	Mo	Ceq	屈服 RelY.S	抗拉 RmT.S			
						-2 X10	-2 X10	-2 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-4 X10	-4 X10	-2 X10	MPa	MPa			
001	X423080007002	23414919	Φ12 * 12000	8	18.328	19	54	135	21	25	92	17	39	130	60	45	600	740	11.8	1.23	OK
																	580	715	12.0	1.23	OK
																	580	715	12.2	1.23	OK
001	X423080007003	23414919	Φ12 * 12000	7	16.037	19	54	135	21	25	92	17	39	130	60	45	570	695	11.6	1.22	OK
																	575	705	10.3	1.23	OK
																	585	715	11.0	1.22	OK
			合计(TOTAL)	15	34.365																

注释 NOTE

Y.S屈服强度=Yield Strength
T.S抗拉强度=Tensile Strength
最大力总延伸Agt%=Total elongation at maximum force.
Rᵉm/Rᵉel=Tensile/yield strength ratio

反弯试验=Rebend Test

备注 REMARK

测试单位和有关测试是按产品标准执行，以上产品符合相关标准要求。请用户按产品批号验收，如有质量异议请填写好质量异议函，并将实物妥善保管好，切勿动用。敬业钢铁有限公司由澳大利亚钢筋和钢结构认证机构(ACRS)认证：产品标准的证书编号为150802。
PLEASE LET CUSTOMER ACCEPT CARGO ACCORDING TO THE PRODUC THEAT NUMBER,IF THERE IS QUALITY CLAIM,PLEASE SEND US OFFICIAL LETTER WITH QUALITY CLAIM.PLEASE DO NOT USE THE PRODUCT AND KEEP THE PRODUCT SAFELY IN KIND.JINGYE IRON AND STEEL CO.,LTD. IS CERTIFIED BY THE AUSTRALASIAN CERTIFICATION AUTHORITY FOR REINFORCING AND STRUCTURAL STEELS (ACRS): CERTIFICATE NO'S 150802 TO THE PRODUCT STANDARD AS/NZS

于 辉
HUI YU

计量质检部部长
General manager, department of product testing

敬业钢铁有限公司 Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量检验专用章
Quality inspection dedicated seal
质检部门(章)
(1)

地址：河北省平山县南甸镇 Nandian Town,Pingshan County,Hebei Province,China TEL: 0311-966666 400-654-2007 FAX: 031182876756 E-mail: kefuzhongxin@hbjyjt.com

敬业钢铁有限公司
Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.

质量证明书
Mill Test Certificate
BS EN 10204 type 3.1

订货单位 Customer	实力资源有限公司	产品名称 Commodity	钢筋混凝土用钢筋 REINFORCED CONCRETE REINFORCEMENT		
收货单位 Consignee	实力资源有限公司	装车作业单编号 Loading Job No.	LT2308071879	质保书编号 Certificate No.	230807R00862
执行标准 Standard	AS/NZS 4671:2019	签发日期 Date of Issue	2023/08/07	合同编号 Contract No.	WR230726001
		车号 Truck No.	冀ATF112	发货日期 Date of Delivery	2023/08/07
牌号 Grade	D500E	钢标	JY5001E12		

项次 ITEM No.	轧制批号 LOT No.	炉号 HEAT No.	规格 DIMENSION (mm)	件数 PCS	重量 Weight (t)	熔炼成分 Cast Analysis%											拉伸试验 x1 TENSILE TEST		最大力总延伸 Agt%	Rᵉm/Rᵉel	反弯试验
						C	Si	Mn	P	S	V	Cu	Cr	Ni	Mo	Ceq	屈服 RelY.S	抗拉 RmT.S			
						-2 X10	-2 X10	-2 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-4 X10	-4 X10	-2 X10	MPa	MPa			
001	X423080006005	23414913	Φ12 * 12000	18	41.238	20	59	138	27	24	94	19	40	130	56	46	595	735	10.3	1.24	OK
																	575	715	10.4	1.24	OK
																	590	710	11.0	1.20	OK
001	X423080006006	23414914	Φ12 * 12000	10	22.91	19	55	133	37	22	92	25	52	170	61	44	595	720	10.3	1.21	OK
																	570	705	10.0	1.24	OK
																	580	710	10.4	1.22	OK
001	X423080006007	23414914	Φ12 * 12000	5	11.455	19	55	133	37	22	92	25	52	170	61	44	565	710	10.0	1.26	OK
																	580	715	10.2	1.23	OK
																	580	715	11.2	1.23	OK
			合计(TOTAL)	33	75.603																

注释 NOTE

Y.S屈服强度=Yield Strength
T.S抗拉强度=Tensile Strength
最大力总延伸Agt%=Total elongation at maximum force.
Rᵉm/Rᵉel=Tensile/yield strength ratio

反弯试验=Rebend Test

备注 REMARK

测试单位和有关测试是按产品标准执行，以上产品符合相关标准要求。请用户按产品批号验收，如有质量异议请填写好质量异议函，并将实物妥善保管好，切勿动用。敬业钢铁有限公司由澳大利亚钢筋和钢结构认证机构(ACRS)认证：产品标准的证书编号为150802。
PLEASE LET CUSTOMER ACCEPT CARGO ACCORDING TO THE PRODUC THEAT NUMBER,IF THERE IS QUALITY CLAIM,PLEASE SEND US OFFICIAL LETTER WITH QUALITY CLAIM.PLEASE DO NOT USE THE PRODUCT AND KEEP THE PRODUCT SAFELY IN KIND.JINGYE IRON AND STEEL CO.,LTD. IS CERTIFIED BY THE AUSTRALASIAN CERTIFICATION AUTHORITY FOR REINFORCING AND STRUCTURAL STEELS (ACRS): CERTIFICATE NO'S 150802 TO THE PRODUCT STANDARD AS/NZS

于 辉
HUI YU

计量质检部部长
General manager, department of product testing

敬业钢铁有限公司 Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量检验专用章
Quality inspection dedicated seal
质检部门(章)
(1)

地址：河北省平山县南甸镇 Nandian Town,Pingshan County,Hebei Province,China TEL: 0311-966666 400-654-2007 FAX: 031182876756 E-mail: kefuzhongxin@hbjyjt.com

敬业钢铁有限公司
Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.

质量证明书
Mill Test Certificate
BS EN 10204 type 3.1

订货单位 Customer	实力资源有限公司	产品名称 Commodity	钢筋混凝土用钢筋 REINFORCED CONCRETE REINFORCEMENT		
收货单位 Consignee	实力资源有限公司	装车作业单编号 Loading Job No.	LT2308071965	质保书编号 Certificate No.	230807R00877
执行标准 Standard	AS/NZS 4671:2019	签发日期 Date of Issue	2023/08/07	合同编号 Contract No.	WR230726001
		车号 Truck No.	冀AWP763	发货日期 Date of Delivery	2023/08/07
牌号 Grade	D500E	钢标	JY500OOE12		

项次 ITEM No.	轧制批号 LOT No.	炉号 HEAT No.	规格 DIMENSION (mm)	件数 PCS	重量 Weight (t)	熔炼成分 Cast Analysis%											拉伸试验 x1 TENSILE TEST		最大力总延伸 Agt%	Rᵉm/Rᵉel	反弯试验
						C	Si	Mn	P	S	V	Cu	Cr	Ni	Mo	Ceq	屈服 RelY.S	抗拉 RmT.S			
						-2 X10	-2 X10	-2 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-4 X10	-4 X10	-2 X10	MPa	MPa			
001	X423080006001	23414910	Φ12 * 12000	3	6.873	19	56	135	22	22	94	19	39	130	56	45	560	685	12.3	1.22	OK
																	570	685	12.9	1.20	OK
																	565	685	12.3	1.21	OK
001	X423080006002	23414910	Φ12 * 12000	2	4.582	19	56	135	22	22	94	19	39	130	56	45	540	710	11.2	1.31	OK
																	555	720	10.5	1.30	OK
																	550	715	11.3	1.30	OK
001	X423080006003	23414911	Φ12 * 12000	7	16.037	19	56	135	24	25	91	19	40	120	60	44	590	725	11.1	1.23	OK
																	590	730	10.2	1.24	OK
																	590	720	12.2	1.22	OK
			合计(TOTAL)	12	27.492																

注释 NOTE

Y.S屈服强度=Yield Strength
T.S抗拉强度=Tensile Strength
最大力总延伸Agt%=Total elongation at maximum force.
Rᵉm/Rᵉel=Tensile/yield strength ratio

反弯试验=Rebend Test

备注 REMARK

测试单位和有关测试是按产品标准执行，以上产品符合相关标准要求。请用户按产品批号验收，如有质量异议请填写好质量异议函，并将实物妥善保管好，切勿动用。敬业钢铁有限公司由澳大利亚钢筋和钢结构认证机构(ACRS)认证：产品标准的证书编号为150802。
PLEASE LET CUSTOMER ACCEPT CARGO ACCORDING TO THE PRODUC THEAT NUMBER,IF THERE IS QUALITY CLAIM,PLEASE SEND US OFFICIAL LETTER WITH QUALITY CLAIM.PLEASE DO NOT USE THE PRODUCT AND KEEP THE PRODUCT SAFELY IN KIND.JINGYE IRON AND STEEL CO.,LTD. IS CERTIFIED BY THE AUSTRALASIAN CERTIFICATION AUTHORITY FOR REINFORCING AND STRUCTURAL STEELS (ACRS): CERTIFICATE NO'S 150802 TO THE PRODUCT STANDARD AS/NZS

于 辉
HUI YU

计量质检部部长
General manager, department of product testing

敬业钢铁有限公司 Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量检验专用章
Quality inspection dedicated seal
质检部门(章)
(1)

地址：河北省平山县南甸镇 Nandian Town,Pingshan County,Hebei Province,China TEL: 0311-966666 400-654-2007 FAX: 031182876756 E-mail: kefuzhongxin@hbjyjt.com

敬业钢铁有限公司
Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量证明书
Mill Test Certificate
BS EN 10204 type 3.1

订货单位 Customer	实力资源有限公司	产品名称 Commodity	钢筋混凝土用钢筋 REINFORCED CONCRETE REINFORCEMENT		
收货单位 Consignee	实力资源有限公司	装车作业单编号 Loading Job No.	LT2308071965	质保书编号 Certificate No.	230807R00878
执行标准 Standard	AS/NZS 4671:2019	签发日期 Date of Issue	2023/08/07	合同编号 Contract No.	WR230726001
		车号 Truck No.	冀AWP763	发货日期 Date of Delivery	2023/08/07
牌号 Grade	D500E	钢标	JJY5O0OE12		

项次 ITEM No.	轧制批号 LOT No.	炉号 HEAT No.	规格 DIMENSION (mm)	件数 PCS	重量 Weight (t)	熔炼成分 Cast Analysis%											拉伸试验 x1 TENSILE TEST		最大力总延伸 Agt%	Rᵉm/Rᵉel	反弯试验
						C	Si	Mn	P	S	V	Cu	Cr	Ni	Mo	Ceq	屈服 RelY.S	抗拉 RmT.S			
						-2 X10	-2 X10	-2 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-3 X10	-4 X10	-4 X10	-2 X10	MPa	MPa			
001	X423080006004	23414912	Φ12 * 12000	22	50.402	20	57	138	30	26	94	22	42	130	55	46	600	730	11.8	1.22	OK
																	590	725	10.4	1.23	OK
																	590	725	10.2	1.23	OK
001	X423080006005	23414913	Φ12 * 12000	3	6.873	20	59	138	27	24	94	19	40	130	56	46	595	735	10.3	1.24	OK
																	575	715	10.4	1.24	OK
																	590	710	11.0	1.20	OK
			合计(TOTAL)	25	57.275																

注释 NOTE

Y.S屈服强度=Yield Strength
T.S抗拉强度=Tensile Strength
最大力总延伸Agt%=Total elongation at maximum force.
Rᵉm/Rᵉel=Tensile/yield strength ratio

反弯试验=Rebend Test

备注 REMARK

测试单位和有关测试是按产品标准执行，以上产品符合相关标准要求。请用户按产品批号验收，如有质量异议请填写好质量异议函，并将实物妥善保管好，切勿动用。敬业钢铁有限公司由澳大利亚钢筋和钢结构认证机构(ACRS)认证：产品标准的证书编号为150802。
PLEASE LET CUSTOMER ACCEPT CARGO ACCORDING TO THE PRODUC THEAT NUMBER,IF THERE IS QUALITY CLAIM,PLEASE SEND US OFFICIAL LETTER WITH QUALITY CLAIM.PLEASE DO NOT USE THE PRODUCT AND KEEP THE PRODUCT SAFELY IN KIND.JINGYE IRON AND STEEL CO.,LTD. IS CERTIFIED BY THE AUSTRALASIAN CERTIFICATION AUTHORITY FOR REINFORCING AND STRUCTURAL STEELS (ACRS): CERTIFICATE NO'S 150802 TO THE PRODUCT STANDARD AS/NZS

于 辉
HUI YU

计量质检部部长
General manager, department of product testing

敬业钢铁有限公司 Jingye Iron and Steel Co.,Ltd.
质量检验专用章
Quality inspection dedicated seal
质检部门(章)
(1)

地址：河北省平山县南甸镇 Nandian Town,Pingshan County,Hebei Province,China TEL: 0311-966666 400-654-2007 FAX: 031182876756 E-mail: kefuzhongxin@hbjyjt.com